

Утверждаю
Глава администрации
муниципального образования Славный
Лещев Д.С./
« 2026 г.

Утверждаю
Заместитель Генерального директора-
Директор Западного филиала ООО «ККС»
Возгрии М.В./
« 2026 г.

Температурный график качественного регулирования котельных Западного Филиала ООО «ККС»

Температура наружного воздуха, °C	Температура в подающем трубопроводе, °C	Температура в обратном трубопроводе, °C
-24	90,7	67,4
-23	89,3	66,5
-22	87,8	65,6
-21	86,4	64,7
-20	84,9	63,8
-19	83,4	62,9
-18	82,0	62,0
-17	80,5	61,0
-16	79,0	60,1
-15	77,5	59,2
-14	76,0	58,2
-13	74,5	57,3
-12	73,0	56,3
-11	71,4	55,3
-10	69,9	54,4
-9	68,4	53,4
-8	66,8	52,4
-7	65,2	51,4
-6	63,7	50,3
-5	62,1	49,3
-4	60,5	48,3
-3	58,9	47,2
-2	57,3	46,2
-1	55,6	45,1
0	54,0	44,0
1	52,3	42,9
2	50,6	41,8
3	48,9	40,6
4	47,2	39,5
5	45,5	38,3
6	43,7	37,1
7	42,0	35,8
8	40,1	34,6

Главный инженер
Западного филиала ООО «ККС»

Галкин А.А.

